


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* (24.09.2021, КНМ 87220061000200976952)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чукотскому АО

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
689000, г. Анадырь, ул. Ленина д. 61, тел: 8 (42722) 2-61-29, E-mail: gpn-guchao@mail.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Анадырь и Анадырскому муниципальному району
689000, г. Анадырь, ул. Ленина д. 61, тел: 8 (42722) 2-85-84, E-mail: ondanadyr@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования села Канчалан»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения и. о. начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Анадырь и Анадырскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧАО старшего лейтенанта внутренней службы Фатеева М.Ю. № 6 от 03.02.2022 г., в период с «07» февраля 2022 г. по «11» февраля 2022 г., старшим инспектором межрайонного отдела – государственным инспектором городского округа Анадырь и Анадырского муниципального района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шудашовым Алексеем Владимировичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспектор органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по АХЧ МБОУ «Центр образования села Канчалан» Минненгалиев Руслан Ильгизарович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения, с обозначением их категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны	пункта 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	До «01» августа 2022 г.	
2	Примененным для стен декоративно-отделочным материалам из горючего материала (лакированная фанера), а также деревянным конструкциям в здании, обеспечить проведение повторной обработки огнезащитным покрытием (составом), либо организовать ежегодное проведение испытаний состояния огнезащитных покрытий, с указанием места (мест) испытаний и с составлением соответствующего акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия	пункт 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	До «01» августа 2022 г.	
3	Обеспечить проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и вносить в него информацию о проведенных работах.	пункт 42 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	До «01» августа 2022 г.	

4	<p>Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводить не реже 1 раза в год. Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и вносить в него информацию о проведенных работах.</p>	<p>пункт 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>До «01» августа 2022 г.</p>	
5	<p>Организовать проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи, не реже 2 раз в год (весной и осенью). Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и вносить в него информацию о проведенных проверках.</p>	<p>пункт 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме» - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	<p>До «01» августа 2022 г.</p>	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Центр образования села Канчалан»

Ляховская Светлана Геннадьевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(Подпись)

Старший инспектор межрайонного отдела –
государственный инспектор городского округа Анадырь и
Анадырского муниципального района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

Шудашов Алексей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(Подпись)